

Nr sprawy: TI.271.1(3).2020.MM

Chełmno, dnia 21.01.2021 r.

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania przetargowego na: „**Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna**”, **współfinansowanego ze środków wspólnotowych EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020**”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniach 15.01.2021 r. – 18.01.2021r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego postępowania dotyczące:

Pytania „A”

Pytanie nr 1:

Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ – Wymagania funkcjonalności i wydajności oświetlenia w Mieście Chełmno – pkt 5.4., Tabele nr 5, 6 oraz 7, ppkt 1

Konstrukcja oprawy: Oprawy mają mieć zintegrowane, standaryzowane złącze do podłączenia modułów sterowania typu NEMA, ZHAGA lub równoważne.

Z opisu systemu sterowania wynika, że Zamawiający oczekuje aby sterowniki lokalne montowane były w oprawie, co uniemożliwia zastosowanie gniazd NEMA lub ZHAGA. Prosimy o potwierdzenie, że przy montażu sterowników lokalnych wewnątrz opraw nie wymaga się aby oprawy te posiadały gniazda NEMA, ZHAGA lub równoważne.

Pytanie nr 2:

Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ – Wymagania funkcjonalności i wydajności oświetlenia w Mieście Chełmno – pkt 5.4., Tabela nr 6, ppkt 16

Oznakowanie oprawy oświetleniowej ulicznej ze względu na zgodność z normami europejskimi lub równoważnymi systemami odniesienia: Znak ENEC lub równoważny i ENEC + lub równoważny.

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie konieczności przedstawienia certyfikatu ENEC+ dla opraw parkowych. Z oficjalnej strony certyfikacji www.ectis.org wynika, że wyłącznie jeden producent posiada taki certyfikat dla wymaganego typu oprawy parkowej. Sądzymy, że wystarczającym dokumentem do potwierdzenia wysokiej jakości produktu jest certyfikat ENEC lub równoważny. Certyfikat ENEC+ dla oprawy parkowej ogranicza uczciwą konkurencję i wskazuje wyłącznie na jednego producenta.

Pytanie nr 3:

Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ – Wymagania funkcjonalności i wydajności oświetlenia w Mieście Chełmno – pkt 5.4., Tabela nr 7, ppkt 7

Stopień odporności na uderzenia [J] systemu optycznego: Min. IK09 (10J)

Z uwagi na wymagany przez Zamawiającego kształt opraw ozdobnych, prosimy o dopuszczenie opraw, które posiadają stopień odporności na uderzenia wynoszący IK08.

Z dokumentacji projektowej wynika, że oprawy referencyjne, które uzyskały pozytywną opinię Konserwatora zabytków charakteryzowały się właśnie takim parametrem. Ponadto z wiedzy wykonawcy wynika, że wyłączenie jeden producent na polskim rynku posiada tego typu oprawy z parametrem IK09, co w oczywisty sposób może ograniczać uczciwą konkurencję.

Pytanie nr 4:

Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ – Wymagania funkcjonalności i wydajności oświetlenia w Mieście Chełmno – pkt 5.4., Tabela nr 7, ppkt 16
Oznakowanie oprawy oświetleniowej ulicznej ze względu na zgodność z normami europejskimi lub równoważnymi systemami odniesienia: Znak ENEC lub równoważny i ENEC + lub równoważny.

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie konieczności przedstawienia certyfikatu ENEC+ dla opraw ozdobnych. Z oficjalnej strony certyfikacji www.ectis.org wynika, że wyłącznie jeden producent posiada taki certyfikat dla wymaganego typu oprawy ozdobnej. Sądzymy, że wystarczającym dokumentem do potwierdzenia wysokiej jakości produktu jest certyfikat ENEC lub równoważny. Certyfikat ENEC+ dla oprawy ozdobnej ogranicza uczciwą konkurencję i wskazuje wyłącznie na jednego producenta.

Pytania „B”

Pytanie nr 1: Piszę z prośbą o pomoc odnośnie przetargu: „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna” o nr ref.: TI.271.1(2).2020.MM. Czy mogliby Państwo pokierować mnie, które dokumenty z udostępnionych są aktualne? Z których tych dokumentów mamy brać pod uwagę przy przygotowaniu oferty i który SIWZ jest aktualny.

na które Zamawiający udziela się następujących odpowiedzi:

Ad. „A”

Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający potwierdza, iż jeżeli oprawy będą posiadać zamontowane sterowniki wewnątrz opraw, nie będzie wymagał posiadania przez oprawy dodatkowych gniazd.

Odpowiedź na pytanie 2: Zamawiający dla opraw parkowych rezygnuje z przedstawienia certyfikatu ENEC+. Zamawiający podtrzymuje zapis o przedstawienie certyfikatu ENEC lub równoważnego.

Odpowiedź na pytanie 3: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę stopnia odporności na uderzenia IK - dla opraw parkowych zaakceptowanych przez Konserwatora zabytków na IK08 (5J).

Odpowiedź na pytanie 4: Zamawiający dla opraw ozdobnych rezygnuje z przedstawienia certyfikatu ENEC+. Zamawiający podtrzymuje zapis o przedstawienie certyfikatu ENEC lub równoważnego.

Ad. „B”

Odpowiedź na pytanie 1: Aktualne postępowanie przetargowe ws. udzielenia zamówienia publicznego dla zadania pt. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna”, współfinansowanego ze środków wspólnotowych EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” posiada numer TI.271.1(3).2020.MM. Komplet aktualnej dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ opublikowany jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem <https://bip.chelmno.pl/przetarg/7868/ti-271->

[1-3-2020-mm](#)

Udzielone odpowiedzi nie powodują konieczności zmiany terminu składania ofert.

Z poważaniem

Artur Mikiewicz

Burmistrz Miasta Chełmna

/podpis na oryginale/