

Nr sprawy: TI.271.1(3).2020.MM

Chełmno, dnia 10.02.2021 r.

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania przetargowego na: „**Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna**”, **współfinansowanego ze środków wspólnotowych EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020**”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 09.02.2021r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego postępowania dotyczące:

Ad. „A”

Pytanie 1: W związku z ogłoszeniem w/w postępowania poniżej przedstawiam nasze zapytanie do SIWZ, prosząc o udzielenie odpowiedzi i ewentualnie dokonanie zmian w SIWZ. Pytanie 1. W Załączniku nr 1 liczba ulic w "Zestawieniu projektowanych opraw oświetleniowych w Chełmnie" jest większa od liczby ulic objętych bazowymi obliczeniami oświetleniowymi. Prosimy o przesłanie bazowych obliczeń oświetleniowych dla wszystkich ulic.

na które Zamawiający udziela się następujących odpowiedzi:

Odpowiedź na pytanie 1: Dla wszystkich ulic nie były wykonywane obliczenia fotometryczne, jeżeli parametry geometryczne ulic były podobne do innych, dla których wykonane zostały obliczenia. Takie ulice były konsolidowane do tej samej sytuacji obliczeniowej. Zestawienie projektowanych opraw oświetleniowych istotnie zawiera wszystkie ulice Miasta objęte przedmiotem Zamówienia, ze względu na kosztorysowy charakter ceny.

W załączniku nr 1 zostały załączone obliczenia fotometryczne dla wszystkich wymaganych dla zakresu modernizacji sytuacji oświetleniowych. Po wykonaniu obliczeń, wyliczone moce opraw poszczególnych sytuacji oświetleniowych należy przenieść do formularza Załącznika nr 3.

Formularz załącznika nr 3 zawiera wszystkie sytuacje oświetleniowe występujące w obliczeniach fotometrycznych występujących w załączniku nr 1. Ilość i struktura mocy opraw jest zgodna z zestawieniem projektowanych opraw oświetleniowych.

Udzielone odpowiedzi nie powodują konieczności zmiany terminu składania ofert.

Z poważaniem
Artur Mikiewicz
Burmistrz Miasta Chełmna
/podpis na oryginale/