



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CHEŁMNIE**



Znak sprawy: N.HŚ.4301.2.20.2022

Chełmno, dnia 31 marca 2022 r.
Egz. nr ...

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Nad Groblą 2
86-200 Chełmno**

OCENA OKRESOWA

*jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Chełmnie gm. miasto Chełmno
za II półrocze 2021*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej oraz nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

STWIERDZA

**przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Chełmnie, gm. miasto Chełmno.**

Woda pobierana była z następujących punktów zgodności:

Chełmno, Przedszkole Pinokio
Chełmno, Oczyszczalnia Ścieków
Chełmno, Niepubliczne Przedszkole Bajka
Chełmno, Szkoła Podstawowa nr 4
Chełmno, ZOZ
Chełmno, sklep spożywczy ul. Krucza
Chełmno, SUW
oraz
Kolno, Szkoła Podstawowa
Nowe Dobra, mieszkanie prywatne
Małe Łunawy, Szkoła Podstawowa
Wielkie Łunawy, mieszkanie prywatne.

UZASADNIENIE

W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w dniach 23.08.2021 r., 24.08.2021 r., 14.09.2021 r., 12.10.2021 r., 06.12.2021 r., pobrano łącznie 9 prób wody ze stałych monitorowanych punktów z wodociągu publicznego Chełmno. Badania próbek wykonano w zakresie dotyczącym wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A oraz częścią B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.).

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez laboratorium Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu próbki wody pobierano zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Chełmnie. Badania próbek wykonano w zakresie dotyczącym wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A i częścią B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.).

Zgodnie z par. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.) wykonano kontrolny monitoring substancji promieniotwórczych w zakresie *radonu, izotopów radu oraz trytu*- wyniki kontrolne prawidłowe.

Cześć administrowana przez Gminę Chełmno.

Po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranej w ramach monitoringu kontrolnego z wodociągu publicznego w Chełmnie (sieć Klamry, Nowawieś Chełmińska, Małe Łunawy, Wielkie Łunawy- część administrowana przez Gminę Chełmno)- sprawozdanie z badań nr 32/CH/21/N.HK z dnia 17.09.2021 wykonanymi przez Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej w Grudziądzu stwierdzono obecność bakterii grupy coli w 100 ml w liczbie 89 jtk w punkcie zgodności: Szkoła Podstawowa w Małych Łunawach. PPIS w Chełmnie. Na podstawie § 21 ust.1 pkt. 4 ww. rozporządzenia właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził brak przydatności wody do spożycia, 20 września 2021 wydano decyzję nr 28/2021 nakazującą wyłączyć z użytkowania urządzenia wodociągowe wodociągu publicznego w Chełmnie (sieć Klamry, Nowawieś Chełmińska, Małe Łunawy, Wielkie Łunawy- część administrowana przez Gminę Chełmno) do czasu uzyskania wyników badań laboratoryjnych potwierdzających jej jakość zgodną z normami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.). Zarządzający wdrożył prace mające na celu usunięcia przekroczenia (płukanie sieci oraz dezynfekcja) wodociąg był zasilany przez sieć wodociągową Nowe Dobra - Górne Wymiary - Kolno - Ostrów Świecki poprzez spinkę. Działania podjęte przez zarządzającego ww. częścią wodociągu tj. Gminę Chełmno przyniosły efekt w postaci doprowadzenia jakości wody do zgodnej z wymaganiami ww. rozporządzenia, w dniu 08.11.2021 r. stwierdzono wygaśnięcie ww. decyzji oraz przydatność wody do spożycia.

Cześć administrowana przez ZWiK w Chełmnie

Przeprowadzone badania próbek wody wykazały, że woda z wodociągu publicznego w Chełmnie w trakcie roku spełniała wymagania ww. rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie stwierdza *przydatność wody* do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Chełmno, zarządzanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie (w części administrowanej przez Gminę Chełmno oraz przez ZWiK Chełmno).

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. Adresat elektronicznie (wodociągi@zwik.chelmno.pl)
2. aa- egz. nr 1

Do wiadomości:

1. Gmina Miasto Chełmno (za potwierdzeniem odbioru) egz. nr 2
2. Gmina Chełmno- elektronicznie (urząd@gmina-chelmno.pl)
3. N.HŻ w miejscu- egz. nr 3

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Chełmnie

Mirosława Dómaradzka
specjalista zdrowia publicznego