

Wyszczególnienie

1. Obudowa izolacyjna IP 55 o wym. 800x600x250 mm	szt.	1
2. Rozłącznik główny izolacyjny 4-bieg. 63A	szt.	1
3. Ogranicznik przepięć klasy C 20kA <1.4 kV	szt.	4
4. Gniazdo wtyczkowe 250V/16A 2P+Z na szynę	szt.	1
5. Wyłącznik różnicowoprądowy 4-bieg. 40A prąd różnicowy 0.03A	szt.	1
6. Wyzwalacz wzrostowy do wyłącznika różnicowoprądowego	szt.	1
7. Wyłącznik różnico- i nadmiarowoprądowy 2-bieg. B10A/0.03A	szt.	2
8. Wyłącznik nadmiarowoprądowy 1-bieg. B10A	szt.	7
9. Wyłącznik nadmiarowoprądowy 3-bieg. C10A	szt.	1
10. Wyłącznik nadmiarowoprądowy 3-bieg. C4A	szt.	2
11. Wyłącznik nadmiarowoprądowy 1-bieg. C2A	szt.	1
12. Wyłącznik nadmiarowoprądowy 2-bieg. B6A	szt.	2
13. Transformator 230/24/12V 63VA na szynę	szt.	1
14. Mostek Greatza 50V 2A	kpl.	1
15. Przycisk sterowniczy 1z, czerwony	szt.	1
16. Styk pomocniczy do wyzwalacza wzrostowego	szt.	1
17. Przekładnik pomocniczy 4p 230V/10A ze stykami przełącznymi + gniazdo	szt.	6
18. Przycisk sterowniczy 1z, żółty	szt.	1
19. Lampka sygnalizacyjna 230V, czerwona	szt.	4
20. Zacisk montażowy do 2.5 mm ²	szt.	67
21. Zacisk montażowy do 4 mm ²	szt.	5