



INSTALACJA ODGROMOWA	
	Zwody poziome niskie wykonane drutem FeZn Ø8mm
	Złącze kontrolne, śruba naciągowa
	Zwód pionowy stalowy – iglica odgromowa
	Zaciski proste, krzyżowe lub przelotowe
<p>UWAGI !</p> <p>1. Wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne obiektu łączyć z najbliższymi zwodami.</p> <p>2. Centrale klimatyzacyjne, wentylatory dachowe oraz inne urządzenia elektryczne posadowione na dachu budynku chronić przy pomocy zwodów pionowych /iglic odgromowych/.</p>	

RZUT DACHU – INSTALACJA ODGROMOWA		SKALA 1:100	DATA:	RYŚ. NR:
		BRANZA: ELEKT.	09.2009r.	E9
INWESTOR:	Gmina miasto Chełmno, Urząd miasta, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno			PODPIS:
OBIEKT	Budynek Chełmińskiego Domu Kultury			
ADRES:	dz. 211/6 ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno			
PROJEKTOWAŁ:	inż. Maciej Wojtakowski nr ew. uprawnień: WRR-DT/7131/13/2002 specjalność: instalacje elektryczne			
OPRACOWAŁ:	inż. Maciej Wojtakowski			