



UKLAD SECIOWY TN-C-S

RK	Po = 3.0 kW
	Jo = 4.6 A

PROJOMONT TERM	
85-617 Bydgoszcz ul. Lamsjartów 1 / 1 / 60	
e-mail: proj-termt@poczta.onet.pl tel./fax: 052 370 53 05	
TEMAT	
Modernizacja kotłowni gazowej o mocy 180 kW w budynku Urzędu Miejskiego w Chełmie w Chełmie ul. Dworcowa 1	
DATA	
15.03.2010	
BRANŻA	
ELEKTRYCZNA	
SKALA	
Schemat ideowy - rozdzielnica RK cz.1	
TREŚĆ RYSUNKU	
PROJEKTANT	Wiesław Kubiśki SI-301/74
SPRAWDZŁ	mgr inż. Andrzej Gaska MBP-IB-710/15/R2
NR RYSUNKU	
E-2	