



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Mój region w Europie

Burmistrz Miasta Chełmna
ul. Dworkowa 1
TI.271.1.2012.KG
86-200 CHEŁMNO

Chełmno, dnia 12.03.2012 r.

ODPOWIEDZ NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Opracowania projektu budowlano – wykonawczego wraz z kosztorysami (inwestorskim i przedmiarem robót) dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Adaptacja kaplicy p.w. św. Marcina na bibliotekę i multitekę przy Szkole Podstawowej nr 2”.

Odpowiedzi na pytania jakie wpłynęło do Zamawiającego w dniu 12.03.2012. w ramach przetargu dla zadania j.w.:

Treść pytań:

1. W treści specyfikacji istnieje zapis "adaptacji budynku na funkcję biblioteki i multiteki w połączeniu z istniejącym budynkiem biblioteki" - czy to oznacza, że do zadań projektanta należeć będzie także projekt remontu istniejącej biblioteki / adaptacji jej na świetlicę?
2. Czy posiadacie Państwo warunki techniczne gestorów sieci (prąd, wod-kan), czy wystąpienie o takowe warunki leży także po stronie projektanta?
3. Jeśli chodzi o późniejszy nadzór autorski - ile wizyt w jego ramach Państwo przewidujecie?
4. Rozumiem, że budynek kaplicy jest niepodpiwniczony?
5. Specyfikacja przetargu wymaga od projektanta polisy ubezpieczeniowej OC opiekującej na sumę 100.000zł. Czy możemy przedstawić dwie polisy ubezpieczeniowe, każda o wartości odpowiednio 60.000zł oraz 40.000zł, czy musi to być jedna polisa ubezpieczeniowa? W tej chwili posiadamy ubezpieczenie na wartość 60.000zł i jesteśmy w stanie się dodatkowo doubezpieczyć.
6. Czy badania architektoniczne i prace konserwatorskie muszą być wykonane przez konserwatora zabytków z kujawsko - pomorskiego, czy możemy współpracować z naszym konserwatorem zabytków?

Odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Do zadań projektanta nie będzie należeć projekt remontu istniejącej biblioteki. Nie jest to objęte przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 2:

Zamawiający nie posiada warunków technicznych gestorów sieci. Wystąpienie o warunki dotyczące uzbrojenia technicznego leży po stronie projektanta: ust. 3, pkt. 4 Specyfikacji zamówienia.

Pytanie nr 3:

Zamawiający nie określa liczby wizyt w ramach nadzoru autorskiego. Nadzór (konsultacja autora projektu) będzie wymagany w przypadku wystąpienia problemów podczas realizacji inwestycji.

Pytanie nr 4:

Z materiałów i dokumentów dotyczących kaplicy św. Marcina nie wynika aby obiekt posiadał jakąkolwiek kondygnację podziemną. Wytyczne do projektowania określone przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków a stanowiące załącznik nr 5 do specyfikacji zamówienia również nie zawierają informacji na temat.

Pytanie nr 5:

Minimalna suma ubezpieczenia jaką wymaga zamawiający wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych). Jeżeli wykonawca przedłoży dokument, z którego będzie wynikało, że jest ubezpieczony na 60 tys. zł oraz dokument, z którego będzie wynikało, że podwyższa sumę ubezpieczenia do kwoty 100 tys. zł wówczas warunek dotyczący sumy ubezpieczenia będzie spełniony.

Pytanie nr 6:

Nie ma znaczenia z jakiego województwa będzie pochodziła osoba wykonująca określone czynności w ramach przedmiotu zamówienia w tym konserwator zabytków. Ważne są kwalifikacje i umiejętności a nie miejsce zamieszkania.


BURMISTRZ

mgr Mariusz Kędziński