

Chełmno, dnia 13.02.2014r.

GM-OŚ.271.1.2014.JB

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych ulic, placów i parkingów na
terenie miasta Chełmna w 2014 roku"

W dniu 13.02.2014r. do tut. Urzędu wpłynęło zapytanie dot. w/w postępowania
o poniższej treści:

*„W technologii remontu emulsją i grysami Zamawiający nie określił głębokości
wykonywanych remontów. Głębokości remontowanych nawierzchni są rzeczą istotną co do
zużycia materiałów tj. grysów i emulsji co za tym idzie też kalkulacji. W związku z powyższym
prosimy o odniesienie się do naszego zapytania i określenie głębokości remontowanych
nawierzchni.”*

Gmina Miasto Chełmno w odpowiedzi na zapytanie dot. w/w postępowania uprzejmie
informuje:

Zgodnie z pkt 2 działu III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia średnia
grubość wypełnienia wynosi 5 cm. Przez grubość wypełnienia Zamawiający rozumie
głębokość wykonywanych remontów, dotyczy to remontów nawierzchni bitumicznych metodą
emulsyjna-grys z zastosowaniem remonterów ciśnieniowych jak i remontów cząstkowy
nawierzchni bitumicznych w technologii asfaltowo – bitumicznej z recyklera lub wytwórni.
Głębokość wypełnienia do 5 cm.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

URMISTRZ
mgr Mariusz Kędzierski