

Chełmno, dnia 17.06.2014 r.

GM-OŚ.271.12.2014.MM

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargowym na zadanie pn. „ Ulica
Krucza – ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 60 mb od ul. Sokolej”.

W dniu 16.06.2014 r. do tut. Urzędu wpłynęło zapytanie dot. w/w postępowania o poniższej treści:

„Zwracamy się z pytaniem dot. w/w przetargu:

1. prosimy o podanie ilości ton masy wyrównawczej i ścieralnej potrzebnej do wbudowania.
2. Prosimy o załączenie tabeli profilowań.”

Gmina Miasta Chełmno w odpowiedzi na zapytanie dot. w/w postępowania uprzejmie informuje:

Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie:

- Warstwy wyrównawczej o średniej grubości 3 cm z mieszanek mineralno – asfaltowych na siatce odpornej na rozciąganie 100 kg/m².
- Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych, grub. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm wraz z dowozem mieszanki samochodami z wytwórni do miejsca wybudowania. Bilans nawierzchni objętej zamówieniem: 380 m².

Po ponownej analizie Specyfikacji Zamówienia Zamawiający dokonuje zmiany zapisu pkt. III „Opis przedmiotu zamówienia”, który otrzymuje następujące brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest:

Ulica Krucza – ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 60 mb od ulicy Sokolej.

Na przedmiot zamówienia składają się:

1. Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanek mineralno – asfaltowych o średniej grubości 3 cm na siatce odpornej na rozciąganie 100 kg/m².
2. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych, grub. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm wraz z dowozem mieszanki samochodami z wytwórni do miejsca wybudowania. Bilans nawierzchni objętej zamówieniem: 380 m².
3. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych:
 - Kratki ściekowe uliczne + włazy kanałowe 7 szt.
 - Zawory wodociągowe i gazowe 2 szt.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem
BURMISTRZ
mgr Mariusz Kędziński