



URZĄD MIASTA

ul. Dworcowa 1
86-200 CHEŁMNO
woj. kujawsko-pomorskie

TI.I.M.M/271/ODzKMCh-IV etap/2015

Chełmno, dnia 16.02.2015r.

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania przetargowego na: **Prace remontowo-konserwatorskie związane z realizacją Projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – IV etap”**, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 13 lutego 2015r. wpłynęły do zamawiającego zapytania o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego postępowania dotyczące:

1. W budynku Urzędu Miasta zaprojektowano wymianę (częściową) stolarki okiennej i drzwi balkonowych będącą odtworzeniem istniejących okien oraz nawiązującą do wyglądu okien już wymienionych. Prosimy o wyjaśnienie:

- a) czy w wymienianych oknach szprosy zaprojektowano jako tzw. wiedeńskie?
- b) czy nowe okna mają posiadać ozdobniki jak istniejące (ozdobne ślemię i ozdobnik na listwie przyrykowej)?
- c) jeśli nowe okna mają posiadać ozdobniki, to czy te ozdobniki muszą być identyczne jak istniejące, czy mogą być innego wzoru?

2. Prosimy o potwierdzenie, że nowe okna mogą być wykonane z drewna sosnowego.

na które Zamawiający udziela się następujących odpowiedzi:

Ad. 1a- Tak, zgodnie z zapisem że okna mają być odtworzeniem istniejących oraz nawiązywać do okien już wymienionych.

Ad. 1b - Skoro okna wymienione mają być odtworzeniem stolarki istniejącej która posiada ozdobniki to okna bez takowych elementów nie mogą być traktowane jako „odtworzenie”, będą to inne okna.

Ad. 1c - Odtworzenie rozumiane jest jako element nowy wytworzony na wzór elementu istniejącego. Jeśli ozdobniki będą innego wzoru będzie to odtworzenie innego wzoru okna niż to którego oczekuje Zamawiający.

Ad. 2 - Okna mogą być wykonane z drewna sosnowego.

Udzielona odpowiedź nie powoduje konieczności zmiany terminu składania ofert.

Z poważaniem

BURMISTRZ
mgr Mariusz Kędzierski