

Chełmno, dnia 17.07.2015r.

GM-OŚ.271.12.2015.JB

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu.**

Dot. zamówienia publicznego na zadanie pn.: Wykonanie dywanika asfaltowego na ulicy Kwiatowej i ulicy Kruczej w Chełmnie.

W dniu 16.07.2015r. do tut. Urzędu wpłynęło zapytanie o poniżej treści:

„1. W punkcie III SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia jest napisane „ wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanek min-asfalt. O średniej gr 3 cm, natomiast w kosztorysie ofertowym w poz. 2 jest napisane” nawierzchnia z mieszanek mineralno –bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa – Grub. po zagęszczeniu 4 cm.”
Prosimy o wyjaśnienie jaka jest grubość warstwy wiążącej oraz ewentualne poprawienie kosztorysu ofertowego.”

Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.

W związku z powyższym zmienia się w opisie zamówienia pkt. III SIWZ :

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA:

1. Ulica Kwiatowa –wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku 1600m² .

Na przedmiot zamówienia składają się:

- I.1. Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanek mineralno – asfaltowych o średniej grubości **4 cm** na siatce odpornej na rozciąganie 100 kg/m².
- I.2. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych, grub. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm wraz z dowozem mieszanki samochodami z wytwórni do miejsca wybudowania. Bilans nawierzchni objętej zamówieniem: 1600m².
- I.3. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych:
 - Kratki ściekowe uliczne + włazy kanałowe 17 szt.
 - Zawory wodociągowe i gazowe 19 szt.

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA:

2. Ulica Krucza – wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku 750 m²

Na przedmiot zamówienia składają się:

- 2.1. Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowych o średniej grubości **4 cm** na siatce odpornej na rozciąganie 100 kg/m².
- 2.2. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowych, grub. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm wraz z dowozem mieszanki samochodem z wytwórni do miejsca wybudowania.
- 2.3. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych:
 - Kratki ściekowe uliczne + włazy kanałowe 12 szt.
 - Zawory wodociągowe i gazowe 3 szt.

Zmienia się treść umów §1 pkt. 1.

„Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowych o średniej grubości **4 cm** na siatce odpornej na rozciąganie 100 kg/m².”

oraz zmienia się pozycję kosztorysu ofertowego. pkt. 3 – otrzymuję brzmienie:

3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grub. po zagęszcz. 4 cm	m ²			
---	---------------------	---	----------------	--	--	--

wykreśla się pkt 4 kosztorysu.

Zmienione kosztorysy zostaną umieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.bip.chelmno.pl.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza
mgr Tatiana Syta
Sekretarz Miasta Chelmna