

TI.271.9.2015.PD

Chełmno, dnia 20.07.2015r.

## WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania przetargowego na: Budowa hydroforni sieciowej z odcinkami sieci wodociągowej w rejonie ul. Szosa Grudziądzka w Chełmnie.  
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 16 lipca 2015r. wpłynęły do zamawiającego zapytania o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego postępowania dotyczące:

1. Czy zakres robót obejmuje roboty elektryczne związane z doprowadzeniem energii elektrycznej na odcinku złącze kablowe ZK - szafa sterownicza - oświetlenie terenu. Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o roboty elektryczne.
2. Prosimy o rozwiązanie techniczne w jaki sposób będzie podłączony w energię elektryczną przepływomierz elektromagnetyczny znajdujący się w studni pomiarowej SP. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje związane z doprowadzeniem energii elektrycznej dla przepływomierza.
3. Prosimy o wyjaśnienie pkt. 6.2.2 w rozdz. 6 SIWZ . Czy oferent koniecznie musi wykazać się co najmniej jedną robotą budowlaną odpowiadającą przedmiotowi zamówienia na obiekcie objętym ewidencją zabytków lub rejestrem zabytków o wartości nie mniejszej niż 150.000 zł brutto czy wystarczy spełnienie warunku podanego w rozdz.5 pkt. 5.2.1.SIWZ

### na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1:

Zakres robót obejmuje roboty elektryczne, które są ujęte w scalonej pozycji nr 21 przedmiaru robót.

Ad. 2:

Zakres robót obejmuje roboty elektryczne, które są ujęte w scalonej pozycji nr 21 przedmiaru robót, Rozdzielnicę należy doposażyć w zasilacz 24V/10W z którego należy zasilić przepływomierz w studni pomiarowej SP.

Ad. 3:

W zakresie wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca musi wykazać się co najmniej jedną robotą budowlaną odpowiadającą przedmiotowi zamówienia – budowa hydroforni o wartości nie mniejszej niż 150.000 zł. brutto, zgodnie z zapisem rozdz. 5 pkt. 5.2.1 SIWZ

**Udzielone odpowiedzi nie powodują konieczności zmiany terminu składania ofert.**

Z poważaniem

SEKRETARZ MIASTA

*mgr Tatjana Syta*