



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji**  
ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno

NIP: 875-10-03-428, REGON: 870327210

tel./fax: 056-686-49-33

e-mail: [zwik@zwik.chełmno.pl](mailto:zwik@zwik.chełmno.pl)

[www.zwik.chełmno.pl](http://www.zwik.chełmno.pl)

Chełmno 09-02-2017r.

DW.../2017/2017

Biuro Projektów Drogowych  
Ul. Moniuszki 22/5  
86-300 Grudziądz  
Tel.602 104 890  
NIP:876-20-40-798

Dot: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy ulicy Szosa Grudziądzka w Chełmnie

**Przedłożona dokumentacja uzgadnia się na następujących warunkach:**

1. Na trasie projektowanej przebudowy drogi ulicy Szosa Grudziądzka, znajduje się uzbrojenie wod.-kan. na całej jej długości.
2. Na czas robót należy zabezpieczyć sprzęgła zasuw sieciowych, hydrantowych oraz hydranty przed ich przypadkowym uszkodzeniem.
3. Sprzęgła zasuw sieciowych, hydrantowych oraz hydranty podnieść do poziomu projektowanej przebudowy drogi i zabezpieczyć skrzynkami. Wymaga się, aby skrzynki zasuwowe były średnicy  $\varnothing 180$ , oraz zostały posadowione na pierścieniach odcciążających o grubości, co najmniej 10 cm., a skrzynki hydrantowe posadowić na pierścieniach odcciążających o kształcie eliptycznym i grubości, co najmniej 10 cm., w taki sposób, aby umożliwiło bezkolizyjny montaż stojaka hydrantowego oraz klucza do otwierania zasuw.
4. W przypadku studni kanalizacji sanitarnej, występujących w pasie projektowanej przebudowy drogi, przewidzieć nastudzienne pierścienie odcciążające, a włązy studni wyregulować do poziomu nawierzchni za pomocą betonowych lub kompozytowych pierścieni regulacyjnych
5. Prace ziemne prowadzone w pobliżu podziemnego uzbrojenia wykonać sposobem ręcznym (łopatą).


Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
ul. Nad Groblą 2  
86-200 Chełmno  
tel./fax: 056-686-49-33  
e-mail: [zwik@zwik.chełmno.pl](mailto:zwik@zwik.chełmno.pl)  
[www.zwik.chełmno.pl](http://www.zwik.chełmno.pl)

Oddział Wodociągów  
ul. Kilińskiego 9  
86-200 Chełmno  
tel.: 056-686-04-10  
e-mail: [wodociagi@zwik.chełmno.pl](mailto:wodociagi@zwik.chełmno.pl)  
[www.zwik.chełmno.pl](http://www.zwik.chełmno.pl)

Oczyszczalnia Ścieków  
ul. Nad Groblą 2  
86-200 Chełmno  
tel./fax: 056-686-49-33  
e-mail: [oczyszczalnia@zwik.chełmno.pl](mailto:oczyszczalnia@zwik.chełmno.pl)  
[www.zwik.chełmno.pl](http://www.zwik.chełmno.pl)

6. Inwestor odpowiada materialnie za wszelkie straty wynikłe z uszkodzeń sieci i urządzeń wod.-kan. podczas prowadzenia robót.
7. Wszelkie ewentualne zakłócenia i przerwy wynikające z awarii powstałych na skutek prowadzenia robót obciążają inwestora.
8. Wymaga się umieszczenia opisanych pismem technicznym tabliczek informujących o lokalizacji skrzynek zasuwowych i hydrantowych.
9. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń infrastruktury wod.-kan. lub wystąpienia jej awarii, w wyniku prowadzonych prac należy bezzwłocznie powiadomić ZWiK. w Chełmnie.
10. O planowanym terminie rozpoczęcia prac związanym z w/w zadaniem, należy zawiadomić ze stosownym wyprzedzeniem ZWiK w Chełmnie.
11. Zastrzegamy możliwość wystąpienia niezinventaryzowanej, podziemnej infrastruktury wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej. W przypadku jej odkrycia, należy powiadomić Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie.
12. Prace wykonywać pod nadzorem ZWiK w Chełmnie.
13. Uzgodnienie jest ważne przez okres 36 miesięcy od daty wydania.

Sporządził:  
Patrycjusz Parszyk



Załączniki:

1. Plan sytuacyjno-wysokościowy

Otrzymują:

1. Adresat – 1 egz
2. ~~a/a~~ 1 egz