



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji**  
**ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno**

**NIP: 875-10-03-428, REGON: 870327210**

tel./fax: 056-686-49-33  
e-mail: [zwik@zwik.chelmno.pl](mailto:zwik@zwik.chelmno.pl)  
[www.zwik.chelmno.pl](http://www.zwik.chelmno.pl)

Chełmno 08.06.2016r.

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo  
Usługowo - Produkcyjne  
MELBUD  
NIP: 956-00-09-024  
Tel. (0-56)62-63-235  
(0-56)63-94-739  
ul. Tramwajowa 12  
87-100 Toruń

DW/.....<sup>4</sup>.....WWK/.....<sup>1174</sup>...../2016

dot: wydania warunków technicznych na budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami na terenie osiedla Wybudowanie w Chełmnie.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie zapewnia odbiór ścieków a warunki techniczne przedstawiają się następująco:

1. Warunki techniczne:

**Kanalizacja sanitarna**

1. Miejsce przyłączenia – sieć kanalizacyjna DN- 200 mm. PCV w ul. Ustronie zaznaczona na planie kolorem brązowym.
2. Odprowadzenie ścieków zaprojektować z rur PVC-U klasy S o jednolitych gładkich ściankach, z uszczelką Sewer-Lock mocowaną w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego.
3. Na sieci kanalizacyjnej zaprojektować studnie rewizyjne żelbetowe DN 1200mm.
4. Miejsce odbioru ścieków – studnia rewizyjna zlokalizowana na terenie właściciela działki.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
ul. Nad Groblą 2  
86-200 Chełmno  
tel./fax: 056-686-49-33  
e-mail: [zwik@zwik.chelmno.pl](mailto:zwik@zwik.chelmno.pl)  
[www.zwik.chelmno.pl](http://www.zwik.chelmno.pl)

Oddział Wodociągów  
ul. Kilińskiego 9  
86-200 Chełmno  
tel.: 056-686-04-10  
e-mail: [wodociagi@zwik.chelmno.pl](mailto:wodociagi@zwik.chelmno.pl)  
[www.zwik.chelmno.pl](http://www.zwik.chelmno.pl)

Oczyszczalnia Ścieków  
ul. Nad Groblą 2  
86-200 Chełmno  
tel./fax: 056-686-49-33  
e-mail: [oczyszczalnia@zwik.chelmno.pl](mailto:oczyszczalnia@zwik.chelmno.pl)  
[www.zwik.chelmno.pl](http://www.zwik.chelmno.pl)

## II. Pozostałe warunki:

1. Projekt techniczny musi być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
2. Projekt techniczny po opracowaniu należy uzgodnić z innymi użytkownikami uzbrojenia pod i nadziemnego, a następnie przedłożyć do uzgodnienia w naszym zakładzie z których 1 egz. pozostaje do celów archiwalnych i eksploatacyjnych.
3. W przypadku przejścia sieci wod-kan przez teren nie będący własnością Inwestora należy uzyskać zgodę właściciela działki.
4. Zaleca się budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miarę możliwości bez budowania tłoczni lub przepompowni.
5. Zabrania się wprowadzania wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej
6. W/w warunki techniczne są ważne na okres 3-ch lat.
7. Od niniejszych warunków technicznych przysługuje prawo odwołania w terminie do dwóch tygodni od daty otrzymania do Zakładu Wodociągów i kanalizacji w Chełmnie.

Sporz: Patrycjusz Parszyk



Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a