

Miejsce i data: Chełmno, dn. 07.12.2016r.

Starostwo Powiatowe w Chełmnie  
ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno  
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  
ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno

Protokół roboczy ZUJD 6630.76.2016  
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

Lokalizacja uzgodnienia: 2, dz.: 292, 302, 5, dz.: 27/1, 27/2, 28/1, 29, 31/3, 32/2, 33/2, 34, 64/1, 64/2, 65/1, 65/2, 65/7, 65/9, 65/11, 65/13, 65/14, 65/15, 65/16, 66/10, 67, 68, 69/1, 69/2


Zgłaszający: W.P.U.P MELBUD S.C. ul. Tramwajowa 12  
87-100 Toruń

na zlecenie z dnia: 19.08.2016r.

znak: 6630.76.2016

Uwagi i zalecenia dokonujących uzgodnienie:

- ENERGA OŚWIETLENIE SP Z O.O.
bez uwag
- ENERGA-OPERATOR S.A. REJON DYSTRYBUCJI GRUDZIĄDZ
uzgodniono pismem RG/ZMMMDZS/U/1011 z dnia 30.11.2016 r.
- Netia S.A.
bez uwag
- Orange
bez uwag
- POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
bez uwag

Z up. STAROSTY  
Przewodniczący  
NARAD KOORDYNUACYJNYCH  
  
mgr inż. Małgorzata Jabłońska  
Kierownik Podzlik - Upr. nr 17537



**Energa**  
operator


Grudziądz dnia 30.11.2016r.  
RG/2MMMDZ/SU/1011

**Powiatowy Ośrodek Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej**  
ul. Dworcowa 1  
86-200 Chełmno

Dotyczy: uzgodnienia projektowanej trasy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na oś. Wyprowadzenie w Chełmnie zgodnie z załączonym planem.

W odpowiedzi do sprawy j. w. informujemy, że plan sytuacyjny terenu przedmiotowej inwestycji uzgodniono pod względem podziemnego uzbrojenia elektroenergetycznego z uwagami jak niżej:

**OZNACZENIA:**



kabel elektroenergetyczny nN-0,4 kV

linia napowietrzna nN-0,4kV

linia napowietrzna SN-15kV

1. Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi będącymi w naszej eksploatacji, które występują na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na oś. Wyprowadzenie w Chełmnie należy wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125.
2. Istniejące kable elektroenergetyczne wkreślono orientacyjnie. Celem dokładnego ustalenia tras kabli należy wykonać ręczne przekopy próbne.
3. Prace ziemne prowadzone w pobliżu kabli elektroenergetycznych wykonać ręcznie (topałą).
4. Wszystkie uszkodzenia istniejących kabli elektroenergetycznych z racji prowadzenia robót zostaną usunięte kosztem inwestora.
5. Prowadzenie robót budowlanych w pobliżu czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.)
6. Pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi nie wolno składować materiałów oraz prowadzić robót sprzętem mechanicznym.
7. Wkreślone kable nN-0,4 kV oraz linie napowietrzną SN-15kV i nN-0,4 kV należy nanieść na wszystkie egzemplarze projektu.
8. Przed przystąpieniem do wykonawstwa należy uaktualnić powyższe uzgodnienie.
9. Uzgodnienie ważne do dnia 30.11.2018r.

**UWAGA:**

- Skrzyżowania i zbliżenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi nN-0,4 kV należy wykonać zgodnie z wydanymi warunkami na przebudowę nr R/16/047343 z dnia 27.09.2016r.
- Prace związane z rozwiązaniem kolizji należy zgłosić pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem oraz wykonać pod nadzorem pracowników tutejszego Rejonu Dystrybucji po uprzednim przygotowaniu miejsc pracy i wyłączeniu kabli spod napięcia. Za wyłączenie urządzeń oraz przygotowanie miejsc pracy zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z obowiązującą Taryfą ENERGA – OPERATOR SA.
- W przypadku uszkodzeń lub awarii przedmiotowych kabli, koszty naprawy oraz poniesione straty jak również utraczone korzyści przez Rejon Dystrybucji w Grudziądzu będące efektem tych uszkodzeń podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca.

Z poważaniem:

KO: 2MMMD-af  
Wzrost, plan sytuacyjny  
Sprawę prowadzi: Zdzisław Szumolalski  
tel. (056) 470 62 87

mgr inż. Zdzisław Szumolalski  
Dział Inżynierii i Projektowania  
ul. Ciepła 10  
86-200 Chełmno

T +48 56 470 61 00  
F +48 56 470 64 40  
Regon 180275904-30122  
NIP 583-000-11-90

ENERGA-OPERATOR SA  
Oddział w Toruniu  
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń  
operator\_torun@energa.pl  
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ  
VII Wydział Gospodarczy KRS  
KRS 0000033455  
nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837  
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł

