



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji**  
**ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno**

**NIP: 875-10-03-428, REGON: 870327210**

tel./fax: 056-686-49-33  
e-mail: [zwik@zwik.chelmno.pl](mailto:zwik@zwik.chelmno.pl)  
[www.zwik.chelmno.pl](http://www.zwik.chelmno.pl)

DW.../2194/2016.....

Chełmno 10.11.2016r.

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo  
Usługowo - Produkcyjne  
MELBUD  
NIP: 956-00-09-024  
Tel. (0-56)62-63-235  
(0-56)63-94-739  
ul. Tramwajowa 12  
87-100 Toruń

dot: uzgodnienia projektu budowy grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie osiedla Wybudowanie w Chełmnie.  
Inwestor Powiat Chełmiński ul. Harcerska 1 86-200 Chełmno

**Przedłożony projekt trasy uzgadnia się na następujących warunkach:**

1. Przed rozpoczęciem robót Inwestor zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.
2. Skrzyżowania ( kolizje) i zbliżenia projektowane z istniejącym uzbrojeniem technicznym rozwiązać zgodnie z normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
3. Przejścia pod jezdnią wykonać metodą bezropkopową w rurze ochronnej na całej szerokości drogi krajowej nr.91 na głębokości nie mniejszej niż 1,5 m od górnej nawierzchni jezdni .
4. W przypadku studni występujących w pasie drogi przewidzieć płyty nastudzienne z pierścieniami odcciążającymi.
5. Grunt po wykopach zagęszczać warstwowo , wyniki zagęszczenia gruntu przedłożyć w ZWiK w Chełmnie.
6. Na wykonane roboty wykonawca udzieli ZWiK w Chełmnie 5 letniej gwarancji.


7. Prace wykonać pod nadzorem ZWiK w Chełmnie .
8. Prace ziemne prowadzone w pobliżu podziemnego uzbrojenia wykonać sposobem ręcznym ( łopata).
9. Wykonawca ( inwestor) odpowiada materialnie za wszelkie straty wynikłe z uszkodzeń sieci i urządzeń wod-kan podczas prowadzenia robót .
10. Wszelkie ewentualne zakłócenia i przerwy wynikające z awarii powstałych na skutek prowadzenia robót obciążają wykonawcę ( inwestora).
11. Prace należy prowadzić przy zapewnieniu odpowiedniego nadzoru, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.
12. Projekt został wykonany zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi DW/4/WWK/1174/2016r. z dn. 08.06.2016 r.
13. Uzgodnienie jest ważne przez 36 miesiące od daty wydania.
14. Wszelkie ewentualne szkody powstałe podczas realizacji inwestycji i po jej zakończeniu oraz koszty ich naprawy pokrywa Inwestor.
15. Po zakończeniu prac teren przywrócić do stanu przed inwestycją .
16. Wszystkie prace będą wykonywane na koszt Inwestora.

Otrzymują:

1. Adresat

2.a/a \_\_\_\_\_

Sporządził: Patrycjusz Parszyk



Załącznik: Projekt budowlany ( kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami na terenie os. Wybudowanie)– egz. 1