



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji**  
**ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno**  
**REGON: 870327210**

tel./fax: 56-686-49-33  
e-mail: [zwik@zwik.chelmno.pl](mailto:zwik@zwik.chelmno.pl)  
[www.zwik.chelmno.pl](http://www.zwik.chelmno.pl)

Chełmno 17-03-2017r.

DW./546/2017.....

Biuro Projektów Drogowych s.c.  
Ul. Bema 12/1  
87-100 Toruń  
Tel. 504 002 787  
501 586 257  
NIP: 956-226-16-44  
[biuro@drogoweprojekty.pl](mailto:biuro@drogoweprojekty.pl)

Dot: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy ulicy Śliwowej w Chełmnie

**Przedłożona dokumentacja uzgadnia się na następujących warunkach:**

1. Przed rozpoczęciem robót Inwestor zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.
2. Na trasie projektowanej przebudowy drogi ul. Śliwowej znajduje się uzbrojenie wod-kan na całej jej długości.
3. Na czas robót należy zabezpieczyć sprzęgła zasuw sieciowych, hydrantowych oraz hydranty przed ich przypadkowym uszkodzeniem.
4. Sprzęgła zasuw sieciowych, hydrantowych oraz hydranty podnieść do poziomu projektowanej drogi i zabezpieczyć skrzynkami. Skrzynki posadowić na pierścieniu betonowym o wysokości min. 10 cm. lub kostce betonowej w taki sposób, aby umożliwiło bezkolizyjny montaż stojaka hydrantowego oraz klucza do otwierania zasuw.
5. W przypadku studni kanalizacji sanitarnej, występujących w pasie przebudowywanej drogi, przewidzieć nastudzienne pierścienie odciażające, a włazy studni wyregulować do poziomu nawierzchni za pomocą betonowych lub kompozytowych pierścieni regulacyjnych.

6. Prace ziemne prowadzone w pobliżu podziemnego uzbrojenia wykonać sposobem ręcznym ( łopatą).
7. Wykonawca ( inwestor) odpowiada materialnie za wszelkie straty wynikłe z uszkodzeń sieci i urządzeń wod-kan podczas prowadzenia robót.
8. Wszelkie ewentualne zakłócenia i przerwy wynikające z awarii powstałych na skutek prowadzenia robót obciążają wykonawcę ( inwestora).
9. Prace należy prowadzić przy zapewnieniu odpowiedniego nadzoru, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.
10. W przypadku zmiany lokalizacji słupków informacyjnych tabliczki zasuwowe i hydrantowe opisać zgodnie ze stanem faktycznym.
11. Zastrzegamy możliwość wystąpienia dodatkowego uzbrojenia na w/w odcinku drogi, które w przypadku odkrycia przy przebudowie drogi należy niezwłocznie zgłosić do ZWiK w Chełmnie.
12. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń infrastruktury wod-kan lub wystąpienia jej awarii wszelkimi kosztami ich naprawy oraz pokrycia powstałych strat obciążony zostanie inwestor lub wykonawca przedmiotowej inwestycji.
13. O planowanym terminie rozpoczęcia prac związanym z w/w zadaniem, należy zawiadomić ze stosownym wyprzedzeniem ZWiK w Chełmnie.
14. Prace wykonać pod nadzorem ZWiK w Chełmnie .
15. Uzgodnienie jest ważne przez okres 36 miesięcy od daty wydania.

Załącznik: 1 plan syt-wysok.

Otrzymują:

1. Adresat – 1 egz
2. ~~a/a~~ 1 egz

Sporządził:  
Patrycjusz Parszyk

