

Chełmno, 17.09.2018 r.

GM-OŚ.271.17.2018.JB

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

**dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Remont nawierzchni
ul. Bliskiej w Chełmnie”**

W dniu 17.09.2018 r. do tut. Urzędu wpłynęło zapytanie dot. przetargu jw. Udzielono następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

1.Czy na warstwę podbudowy z kruszywa łamanego można zastosować kruszywo betonowe-recykling 0/63.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie w/w kruszywa.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

BURMISTRZ

Mariusz Kedzierski