

Nr sprawy: TI.271.7.2019.MM

Chełmno, dnia 27.06.2019 r.

Gmina Miasto Chełmno
ul. Dworcowa 1
86-200 CHEŁMNO
woj. kujawsko-pomorskie
NIP: 875-10-03-167

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania przetargowego na: „„Roboty budowlane związane z realizacją w latach 2019/2020 projektu pn. „Adaptacja nieużytkowanej kamienicy wraz z oficyną przy ul. Grudziądzkiej 36 na cele prowadzenia działań społecznych”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 24.06.2019 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego postępowania dotyczące:

1. Projekt wykonawczy str. 18 pkt. 6.4.5 – Zamawiający udzielił odpowiedzi na posadzkę parteru, a nie piwnicy. Ponawiamy pytanie nr 10 z dnia 10.06.2019r.
2. Technologia wg opisu architektury str. 28 nie przewiduje wykonania sufitu nad piętrem. Ponawiamy pytanie nr 12 z dnia 11.06.2019r.
3. Pkt. 6.8.1 na str. 19 oraz pkt. 6.8.2 na str. 20 mówią o malowaniu ścian. Ponawiamy pytanie nr 16 z dnia 11.06.2019r.
4. Pytanie nr 8 z dnia 12.06.2019r. dotyczy miejsca wykonania iniekcji krystalicznej a nie technologii wykonania. Ponawiamy pytanie z dnia 12.06.2019r.
5. Projekt wykonawczy str. 30 pkt. 6.20 balustrady – Proszę podać na których rzutach występują oznaczenia balustrad i pochwyty lub ilości które należy wykonać.

na które Zamawiający udziela się następujących odpowiedzi:

- Ad. 1 Odpowiedź został udzielona. Izolacja refleksyjna do wykonania tylko na parterze. W piwnicy tylko sprzątanie i naprawa posadzki.
- Ad. 2 Sufit opisany na przekrojach wymagana odporność REI60. Wykonać jak sufit nad parterem z płyt silikatowo- cementowych lub równoważnych zapewniających wymaganą odporność poż.
- Ad. 3 Farba krzemianowo w zabytkowej kamienicy, w oficynie farba lateksowa.
- Ad. 4 Iniekcję należy wykonać na ścianach zabytkowej kamienicy. Dokładna lokalizacja możliwa po skuciu tynków i dokonaniu oględzin.
- Ad. 5 Punkt 6.20 dotyczy balustrad nowej klatki schodowej uwidocznionej na rzutach A-02, A-03, A-04. Należy wykonać pochwyty na ścianie szybu żelbetowego oraz balustradę od strony ścian zewnętrznych przeszklonych.

Udzielone odpowiedzi nie powodują konieczności zmiany terminu składania ofert.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza
P. Murawski
Zastępca Burmistrza