

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniach 27.04.2020r. – 06.05.2020r wpłynęły do Zamawiającego zapytania o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na:

„Przebudowa ulicy Wybudowanie w Chełmnie”

o treści:

1. *Zamawiający w ramach wymogu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej wymaga iż Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł. (brutto). (...) Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie wykazu robót budowlanych takich jak budowa/ przebudowa drogi/ciągu pieszo-rowerowego o wartości powyżej 500 000,00zł brutto (nawierzchnia z betonu asfaltowego)*
2. *Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa wapiennego lub gruzu betonowo – ceglanego jako kruszywo łamane?*
3. *Jakie płyty wielootworowe (YUMBO) należy zastosować, czy pojedynczo zbrojone czy podwójnie zbrojone?*
4. *W projekcie stałej organizacji ruchu w części rysunkowej projektant przewidział zastosowanie znaku RADAR Z WYŚWIETLACZEM CZASOWYM. W opisie, dokumentacji oraz przedmiarze robót taki znak nie występuje. Proszę o informację czy znak ten ma być zastosowany.*
5. *Prosimy o wyjaśnienie zapisów umowy, a w szczególności Par. 7 pkt. 4 „Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerwanego prowadzenia robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy co najmniej od godz. 7.00 do godz. 21.00 przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku”*
 - a) *Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga nieprzerwanej pracy codziennie od godz. 7.00 do godz. 21.00?*
 - b) *Czy w przypadku prowadzenie robót w sposób, który zagwarantuje jego terminowe wykonanie, ale zorganizowanych w inny sposób, np. od godziny 7 do 15 lub 16, to czy wówczas Zamawiający będzie i tak wymagał od Wykonawcy pracy do godziny 21.*
 - c) *Czy zamawiający będzie wymagał pracy w takim wypadku w systemie zmianowym?*
6. *Czy Zamawiający dopuści odbiory i rozliczenia okresowe, np. miesięczne?*
7. *Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca zapewnił, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy robót branżowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na Terenie Budowy.*
8. *Pozycja przedmiaru nr 28 „Nawierzchnie z płyt wielootworowych typu YUMBO 100x75x12,5cm (KNR 2-25 0407-03) mówi o zastosowaniu materiału - płyty*

drogowe w ilości 0,9549m²/m². Czy nie należy zwiększyć normy zużycia materiału do minimum 1m²/m²?

9. *Jaki materiał i w jakiej ilości należy przyjąć na wypełnienie otworów w płytach YUMBO?*

na które udziela się następujących odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł., tj. o nawierzchni z płyt wielootworowych (YUMBO) lub kostki betonowej (POLBRUK).

Ad. 2

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kruszywa wapiennego lub gruzu betonowo – ceglanego jako kruszywo łamane. Do wyceny należy przyjąć kruszywo twarde, np. granitowe, melafirowe.

Ad. 3

Do wyceny należy przyjąć płyty wielootworowe (YUMBO) podwójnie zbrojone.

Ad. 4

Do wyceny należy przyjąć dostawę i montaż radaru z wyświetlaczem czasowym.

Ad. 5

Zamawiający nie wymaga, aby prace były prowadzone w sposób nieprzerwany od godz. 7.00 do godz. 21.00. Prace mają być prowadzone w dniach od poniedziałku do piątku, pomiędzy godziną 7.00 a godz. 21.00. Wykonawca we własnym zakresie reguluje sobie czas pracy, w taki sposób, aby zapewnić terminowe wykonanie robót.

Ad. 6

Zamawiający nie dopuszcza odbiorów i rozliczania częściowego.

Ad. 7

Zamawiający wymaga aby Kierownik budowy i kierownicy robót fizycznie uczestniczyli w procesie budowlany.

Ad. 8

Należy zwiększyć zużycie materiału do ilości min. 1m²/m², zgodnie z zasadami kosztorysowania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy.

Ad. 9

Do wypełnienia otworów należy przyjąć kruszywo z którego wykonana ma być nawierzchnia. Powierzchnia otworów do zasypania jednej sztuki płyty wynosi 11,6% (0,0874m²).

Udzielona odpowiedź nie powoduje konieczności zmiany terminu składania ofert.

Burmistrz Miasta Chełmna

Artur Mikiewicz
(podpis na oryginale)