

Gmina Miasto Chełmno  
ul. Dworcowa 1  
86-200 CHEŁMNO  
woj. kujawsko-pomorskie  
NIP: 875-10-03-167

Nr sprawy: TI.271.1(2).2020.MM

Chełmno, dnia 14.07.2020 r.

## WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania przetargowego na: „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna”, współfinansowanego ze środków wspólnotowych EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 10.07.2020r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego postępowania dotyczące:

**„A” Pytanie nr 1:** „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna”, współfinansowanego ze środków wspólnotowych EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Pytanie dotyczące wymagań opisanych w STMiD oraz w OPZ dotyczących potwierdzenia parametrów opraw oferowanych dla realizacji zadania publicznego o tytule jak wyżej. Czy dla potwierdzenia poziomów parametrów deklarowanych w ofercie i zgodnych z parametrami określonymi w dokumentacji przetargowej tj. skuteczność świetlna, rozsył światłości, napięcie zasilania i natężenie prądu, moc oprawy, strumień świetlny, temperatura barwowa i wskaźnik oddawania barw, zakres temperatur pracy oprawy, o których mowa w pkt 2.3.2. STMiD oraz pkt 8.2. OPZ Wykonawca może załączyć certyfikat ENEC plus ?

### na które Zamawiający udziela się następujących odpowiedzi:

**Ad. „A” Pytanie nr 1:** Zamawiający dopuszcza certyfikat ENEC plus dla potwierdzenia parametrów opraw o ile załączone do niego raporty wyczerpują zakres parametrów wymagany przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza też raporty z badań wykonane przez akredytowane laboratoria potwierdzające parametry opraw deklarowane w ofercie i zastosowane w realizacji zadania. Dla ułatwienia Wykonawcy skompletowania wymaganej dokumentacji Zamawiający zmniejsza ilość parametrów, dla których oczekuje potwierdzeń w raportach do następujących: strumienia świetlnego oprawy, skuteczności świetlnej oprawy, mocy oprawy, napięcia zasilania, natężenia prądu, temperatury barwowej, wskaźnika oddawania barw, rozsyłu światłości co najmniej jednego z zastosowanych w obliczeniach Wykonawcy. Raporty z badań powinny dotyczyć co najmniej jednej oprawy z każdego typoszeregu oferowanego przez producenta, tzn. oprawy oferowanej w korpusie o tych samych wymiarach. Jeśli oferowane oprawy występują np. w dwóch wielkościach korpusów, badania powinny dotyczyć co najmniej dwóch opraw, po jednej z każdego korpusu. W przypadku pojawienia się wątpliwości co do poziomu parametrów, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do dostarczenia próbek opraw przez Wykonawcę i przesłania jej do badań w akredytowanym laboratorium celem potwierdzenia ich parametrów. W przypadku wyniku badań niepotwierdzających deklarowane poziomy parametrów Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów tych badań.

**Udzielone odpowiedzi nie powodują konieczności zmiany terminu składania ofert.**

Z poważaniem

BURMISTRZ  
  
Artur Mikiewicz