

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 27.07.2020r wpłynęły do Zamawiającego zapytania o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na:

„Przebudowa ulicy Dworzyska w Chełmnie”

o treści:

1. *Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa wapiennego lub gruzu betonowo – ceglanego jako kruszywo łamane?*
2. *Jakie płyty wielootworowe (YUMBO) należy zastosować, czy pojedynczo zbrojone czy podwójnie zbrojone?*
3. *W projekcie zostały zaprojektowane progi zwalniające czy należy je ująć w wycenie?*
4. *Prosimy o wyjaśnienie zapisów umowy, a w szczególności Par. 7 pkt. 4 „Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerwanego prowadzenia robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy co najmniej od godz. 7.00 do godz. 21.00 przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku” a) Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga nieprzerwanej pracy codziennie od godz. 7.00 do godz. 21.00? b) Czy w przypadku prowadzenie robót w sposób, który zagwarantuje jego terminowe wykonanie, ale zorganizowanych w inny sposób, np. od godziny 7 do 15 lub 16, to czy wówczas Zamawiający będzie i tak wymagał od Wykonawcy pracy do godziny 21. c) Czy zamawiający będzie wymagał pracy w takim wypadku w systemie zmianowym?*
5. *Czy Zamawiający dopuści odbiory i rozliczenia częściowe?*
6. *Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca zapewnił, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy robót branżowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na Terenie Budowy.*
7. *Pozycja przedmiaru „Nawierzchnie z płyt wielootworowych typu YUMBO 100x75x12,5cm (KNR 2-25 0407-03) mówi o zastosowaniu materiału - płyty drogowe w ilości 0,9549m²/m². Czy nie należy zwiększyć normy zużycia materiału do 1,05m²/m²?*
8. *Jaki materiał i w jakiej ilości należy przyjąć na wypełnienie otworów w pytach YUMBO?*
9. *Prosimy o podanie parametrów jakie muszą spełniać lampy solarne, o których mowa w przedmiarze.*
10. *W Opisie techniczny jest zapis odnośnie wykorzystania istniejącej podbudowy z tłucznia na znacznej części drogi czy w związku z tym zamawiający dopuszcza możliwość wyniesienia nowej drogi o 22,5cm w stosunku do stanu obecnego, ponieważ według stanu istniejącego 70% drogi wymagało by wykonania korytowania i wykonania nowej podbudowy a w przedmiarze jest ujęte wykonanie nowej podbudowy tylko na 1000m²*

na które udziela się następujących odpowiedzi:

1. *Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kruszywa wapiennego lub gruzu betonowo – ceglanego jako kruszywo łamane. Do wyceny należy przyjąć kruszywo twarde, np. melafir, gabro.*
2. *Do wyceny należy przyjąć płyty wielootworowe (YUMBO) podwójnie zbrojone.*
3. *W wycenie należy ująć zaprojektowane progi zwalniające.*

4. Zamawiający nie wymaga, aby prace były prowadzone w sposób nieprzerwany od godz. 7.00 do godz. 21.00. Prace mają być prowadzone w dniach od poniedziałku do piątku, pomiędzy godziną 7.00 a godz. 21.00. Wykonawca we własnym zakresie reguluje sobie czas pracy, w taki sposób, aby zapewnić terminowe wykonanie robót.
5. Zamawiający nie dopuszcza odbiorów i rozliczania częściowego.
6. Zamawiający wymaga, aby Kierownik budowy i kierownicy robót fizycznie uczestniczyli w procesie budowlany.
7. Należy zwiększyć zużycie materiału do ilości min. 1,05m²/m², zgodnie z zasadami kosztorysowania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy.
8. Do wypełnienia otworów należy przyjąć grys o uziarnieniu 8-11mm. Powierzchnia otworów do zasypania jednej sztuki płyty wynosi 11,6% (0,0874m²).
9. Minimalne parametry lampy solarnej/hybrydowej
 - 1) Bateria litowo-jonowa o pojemności min. 300 Wh
 - 2) Panel solarny min. 120W
 - 3) Natężenie światła min. 6000 lm
 - 4) Turbina wiatrowa min. 100W
 - 5) Czas autonomii lampy min. 3 noce
 6. Czas świecenia min. 8 godzin

Inteligentny system regulacji natężenia światła z możliwością redukcji mocy. Możliwość dowolnego konfigurowania czasu świecenia oraz mocy oprawy, np. tryb czuwania 10% mocy, tryb aktywny (po wykryciu ruchu) 100% mocy.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość wyniesienia drogi na odcinkach gdzie nie ma zabudowy. Na odcinkach na których znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, poziom drogi winien nawiązywać do wjazdów na posesje.

Udzielona odpowiedz nie powoduje konieczności zmiany terminu składania ofert.

Burmistrz Miasta Chełmna

Artur Mikiewicz
(podpis na oryginale)