

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r, poz. 1843 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniach 07.12.2020r. – 11.12.2020r wpłynęły do Zamawiającego zapytania o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na:

„Modernizacja oświetlenia wewnętrznego na LED-owe w obiektach oświatowych i administracyjnych Gminy Miasta Chełmna”

o treści:

1. Zamawiający w nazwie postępowania wskazuje na **modernizację oświetlenia wewnętrznego na LED**, a w przedmiarach znajdują się również informacje o wymianie okien. Czy wymiana okien jest przedmiotem przetargu?
2. Gdzie znajdują się wspomniane na początku rozdziału III. Opis przedmiotu zamówienia załączniki nr 5, nr 6 oraz nr 7, ponieważ w dokumencie SIWZ znajdują się załączniki od 1 do 4 oraz załącznik nr 8.
3. Proszę o informację, czy kosztorysy ofertowe należy wykonać na podstawie załączonych przedmiarów czy dopuszcza się modyfikowanie kosztorysów ofertowych.
4. Czy do wyceny należy wliczyć wykończenie gładzią zaklejonych bruzd wraz z malowaniem ściany/sufitu? Jeśli należy przewidzieć malowanie ścian/sufitów proszę o określenie, czy malujemy tylko pas szerokości zaprawionej bruzdy, czy należy przeprowadzić malowanie całych ścian/sufitów?
5. Proszę o informację, czy na drogach ewakuacyjnych z budynku należy użyć przewodów bezhalogenowych, czy zwykłych YDY.
6. Czy podczas modernizacji oświetlenia wewnętrznego budynki będą funkcjonowały normalnie czy zostaną wyłączone z użytku na czas przeprowadzonego remontu?
7. Proszę o informację czy Zamawiający zorganizuje miejsce pracy w poszczególnych pomieszczeniach poprzez m. in. odsunięcie lub wyniesienie biurek, krzeseł itp.
8. Do kogo będzie należało zabezpieczenie pozostawionych urządzeń w pomieszczeniach podlegających modernizacji oświetlenia?
9. W PW widnieje zapis:

Wymagania dodatkowe dotyczące robót łączniki i gniazda wtykowe powinny być umiejscowione na wysokościach (od wykończonego podłoża pomieszczeń) określonych dokumentacją projektową lub według odmiennych dyspozycji. Przed wykonaniem podłączeń łączników i aparatów - należy sprawdzić poprawność ich funkcjonowania.

Proszę o potwierdzenie, że zamówienie o nr TI.271.28.2020.PD "Modernizacja oświetlenia wewnętrznego na LED-owe w obiektach oświatowych i administracyjnych Gminy Miasta Chełmna" dotyczy tylko i wyłącznie modernizacji opraw oświetleniowych i okablowania z nim związanego. W ofercie

- nie należy uwzględniać modernizacji rozdzielnic elektrycznych i gniazd wtykowych.*
- 10. W przedmiarze Szkoły Podstawowej nr 2 – etap I, w pozycji 20, występuje oprawa oświetleniowa LED „11”, natomiast nie ma uwzględnionej oprawy w parametrach opraw. Proszę o zamieszczenie parametrów oprawy.*
 - 11. Ze względu na to, że opisy opraw występują w różnych miejscach dokumentacji przetargowej tj. opis projektu, przedmiar, rysunki na projektach oraz załącznik „parametry opraw”. Proszę o potwierdzenie, że jedyne parametry jakie będzie brał Zamawiający pod uwagę opisane są w załączniku „parametry opraw”. A nazwy produktów podane w przedmiarach, opisie projektu czy na rysunkach nie będą brane pod uwagę.*
 - 12. Uprzejmie proszę o informacje czy oprawy oświetleniowe i ich parametry przyjęte w projekcie do montażu na basenie są przystosowane do panujących tam warunków? Chodzi przede wszystkim o odporność na chlor i inne substancje, które mogą mieć wpływ na szybsze uszkodzenie opraw.*
 - 13. Czy wszystkie wymagane parametry muszą być na karcie katalogowej producenta?*
 - 14. W dokumencie "parametry opraw" w pozycji "certyfikaty, atesty" występują skróty DZ oraz CE. Uprzejmie proszę o wyjaśnienie co one oznaczają?*
 - 15. Oprawa EAZ w parametrach "inne" ma podaną wartość "grzałka". Bardzo proszę o wyjaśnienie tego parametru.*
 - 16. W przedmiarach ani w dokumentacji zamawiający nie opisał malowania, czy oznacza to, że zadanie nie obejmuje malowania? Jeśli malowanie jest w zakresie to proszę o dokładne opisanie w jaki sposób należy malować np.:*
 - należy malować całe pomieszczenia*
 - należy malować całą płaszczyznę na której będzie widać ślady nie zakryte przez nowe oprawy*
 - należy malować miejscowo przy oprawie lub po zaszpachlowaniu bruzd*
 - malowanie nie jest w zakresie*
 - 17. Proszę o wydłużenie terminu realizacji do 120 dni ponieważ sama produkcja opraw trwa około 5 tygodni. Biorąc pod uwagę przerwę świąteczną, nowy rok to prawdopodobnie procesy produkcji wydłużą się do 6-7 tygodni. Jednocześnie prosimy o zmianę warunku w zakresie terminu realizacji tak aby osiągnąć maksimum punktów w przypadku wykonania prac w 100 dni. Czas 60 dni na wykonanie całego zadania w znaczący sposób wpływa na cenę wykonania zamówienia. Przy wydłużonym terminie realizacji Zamawiający może zaoszczędzić 10-15%.*

na które udziela się następujących odpowiedzi:

Ad. 1

Przedmiotowe postępowanie przetargowe swoim zakresem nie obejmuje wymiany stolarki okiennej.

Ad. 2

Załączniki do SIWZ nr 5, 6, 7 stanowią projekt budowlany, parametry opraw i przedmiar robót (dokument pomocniczy) dla poszczególnych budynków. Pliki do pobrania zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego.

Ad. 3

Wycenę należy sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej, dokumentów zawierających parametry opraw, przedmiaru robót (dokument pomocniczy). Cena za całość zadania będzie brana pod uwagę.

Ad. 4

Zamawiający wymaga, żeby pomieszczenia, w których są wykonywane prace były doprowadzone do stanu pierwotnego poprzez malowanie pasów po bruzdowaniu oraz miejsc po demontażu opraw.

Ad. 5

Na drogach ewakuacyjnych należy użyć przewodów zwykłych YDY.

Ad. 6

Podczas wykonywania prac związanych z modernizacją oświetlenia wewnętrznego, budynki w których prowadzone są prace będą funkcjonowały normalnie.

Ad. 7

Organizację pracy w poszczególnych pomieszczeniach Wykonawca organizuje we własnym zakresie.

Ad. 8

Zabezpieczenie urządzeń pozostawionych w pomieszczeniach będzie należało do Wykonawcy.

Ad. 9

Modernizacja całej instalacji elektrycznej dotyczy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. 22 Stycznia 4. W pozostałych budynkach jest modernizacja opraw oświetleniowych i okablowania z nim związanego.

Ad. 10

Oprawa winna spełniać warunki techniczne oprawy z poz. 5.

Ad. 11

Zamawiający potwierdza, że jedyne parametry jakie będzie brał pod uwagę opisane są w załącznikach „Parametry opraw”. Nazwy oddane w przedmiarach, opisie projektu czy na rysunkach nie będą brane pod uwagę.

Ad. 12

Oprawy są przystosowane do montażu na basenie.

Ad. 13

Wszystkie parametry podane w załączniku „Parametry opraw” są istotne i muszą znajdować się na karcie katalogowej producenta.

Ad. 14

Oznaczenia DZ oraz CE oznaczają deklaracje zgodności WE.

Ad. 15

Jest to element oprawy, który pozwala na pracę oprawy awaryjnej w ujemnej temperaturze.

Ad. 16

Zamawiający wymaga, żeby pomieszczenia, w których są wykonywane prace były doprowadzone do stanu pierwotnego poprzez malowanie pasów po bruzdowaniu oraz miejsc po demontażu opraw.

Ad. 17

Zamawiający nie wydłuży terminu wykonania prac do 120 dni.

Udzielona odpowiedź nie powoduje konieczności zmiany terminu składania ofert.

Burmistrz Miasta Chełmna

Artur Mikiewicz
(podpis na oryginale)