

**WYJAŚNIENIE
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r, poz. 1843 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 17.12.2020r wpłynęło do Zamawiającego zapytanie o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na:

„Modernizacja oświetlenia wewnętrznego na LED-owe w obiektach oświatowych i administracyjnych Gminy Miasta Chełmna”

o treści:

1. *Uprzejmie proszę o weryfikację wymiarów opraw ewakuacyjnych. Oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego muszą posiadać świadectwo CNBOP. W związku z tym, jest to zamknięty katalog opraw oświetleniowych, które uzyskały takie świadectwo. Niestety żadna z opraw posiadających świadectwo CNBOP nie spełnia wymiaru 206x99x43. Uprzejmie proszę o weryfikację czy nie doszło do omyłki pisarskiej i prawidłowy wymiar wynosi 206x299x43 - dotyczy to opraw:
SP 1 - oprawa o symbolu EW1
SP 2 - 22 stycznia - oprawa o symbolu EW
SP 2 - Szkolna - oprawa o symbolu 10
UM - oprawa o symbolu EW.*
2. *Oprawy ewakuacyjne są to oprawy wskazujące drogę ewakuacji. W związku z tym oprawy tego rodzaju nie posiadają w swoich parametrach strumienia świetlnego, gdyż ich zadaniem nie jest oświetlanie przestrzeni tylko prezentacje znaku, który wskazuje drogę ewakuacji. Uprzejmie proszę o potwierdzenie, iż dla oprawy o symbolu EW, EW1, EW2 Zamawiający nie będzie wymagał spełnienia parametru technicznego "Strumień świetlny oprawy".*

na które udziela się następujących odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający informuje, że prawidłowy wymiar oprawy ewakuacyjnej to 206x299x43

Ad. 2

Zamawiający nie będzie wymagał spełnienia parametru technicznego „Strumień świetlny oprawy”

Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 22.12.2020r godz. 11.00. Jednocześnie zmienia się termin otwarcia ofert na dzień 22.12.2020r na godz. 12.00.

Burmistrz Miasta Chełmna

Artur Mikiewicz
(podpis na oryginale)